

Утверждаю:  
Заместитель исполнительного директора  
главный инженер АО "Ипатоврайгаз" П.П. Звягинцев

**Дополнение к графику проведения технического обслуживания  
внутридомового/внутриквартирного газового оборудования  
АО «Ипатоврайгаз» Май 2021 года.**

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВРУТРИДОМОВОГО  
И (ИЛИ) ВРУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	отключающие устройства, установленные на газопроводах
7. Разборка и смазка кранов	бытовое газоиспользующее оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений	бытовое газоиспользующее оборудование
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа	индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при	бытовое газоиспользующее оборудование

удовлетворении коммунально-бытовых нужд

Наименование работы	Наименование обслуживаемого объекта
1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)	газопроводы
4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	газопроводы
5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	отключающие устройства, установленные на газопроводах
7. Разборка и смазка кранов	бытовое газоиспользующее оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности
9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений	бытовое газоиспользующее оборудование
10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа	индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов
11. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы
12. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд	бытовое газоиспользующее оборудование

№	Название улицы (переулка, проезда, и пр.)	Дата и время ТО	
г. Ипатово			
1	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Березовая ул, дом № 67	18.05.2021	08:00-17:00
2	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Водная ул, дом № 25	18.05.2021	08:00-17:00
3	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Водная ул, дом № 27, корпус А	18.05.2021	08:00-17:00
4	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Водная ул, дом № 34, корпус б	18.05.2021	08:00-17:00
5	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Вокзальная ул, дом № 25	18.05.2021	08:00-17:00
6	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Вокзальная ул, дом № 76	18.05.2021	08:00-17:00
7	356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Бондаревский х, Космонавтов ул, дом № 48	18.05.2021	08:00-17:00
8	356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Бондаревский х, Космонавтов ул, дом № 58, корпус А	18.05.2021	08:00-17:00
9	356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Кочержинский х, Ипатово ул, дом № 44, корпус Г	18.05.2021	08:00-17:00
10	356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Кочержинский х, Ипатово ул, дом № 51	18.05.2021	08:00-17:00





